



ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО НАСЕЛЕНИЕ
УЛ. „ИВАН МОМЧИЛОВ“
УЛ. „ПРОБУДА“
УЛ. „ЧУКАТА“
УЛ. „КОСТОВСКА“
УЛ. „ОБОРИЩЕ“
УЛ. „ОПЪЛЧЕНСКА“
УЛ. „КРАЙБРЕЖНА“
УЛ. „МИР“
УЛ. „ТЕМЕНУГА“
УЛ. „ОСМИ МАРТ“
ГР. ЕЛЕНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА ЕЛЕНА – ЕИК 000133762

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице)

.....
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: 5070, гр.ЕЛЕНА, ул. „ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ“ № 24

.....
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 06151/6510, и e-mail: obshtina@elena.bg

.....
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ИНЖ. ДИЛЯН
СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

Лице за контакти: ИНЖ. ХРИСТО МИТЕВ СИМЕОНОВ – ГЛ.ИНЖЕНЕР ОБЩИНА
ЕЛЕНА, Телефон факс 06151/65-10 и e-mail: engineer@elena.bg , GSM: 0897101400

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Елена има следното инвестиционно предложение:
*„Реконструкция на съществуващи водопроводни клонове по индикативни улици за гр.
Елена“.*

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Предвижда се реконструкция на водопроводни клонове по следните улици:
ул.„Пробуда“, ул.„Чуката“, ул.„Костовска“, ул. „Оборище“, ул. „Опълченска“, ул.

„Крайбрежна“, ул. „Мир“, ул. „Теменуга“, ул. „Осми март“ и част от ул. „Иван Момчилов“ в гр. Елена.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Общата дължина от мрежата за реконструкция е 3103,51м. Предвижда се реконструкция на един главен водопроводен клон с диаметри DN280 – Гл. клон 1, по ул. „Пробуда“. Този клон ще се свърже с главен хранителен клон идващ от напорен резервоар „Елена“ с диаметър DN250 ET. Останалите второстепенни клонове от разпределителната мрежа са проектирани с диаметър DN90 mm, с изключение на Клон 2 и Клон 13, за които са предвидени водопроводи с диаметър съответно DN160 mm и DN75 mm. Клон 2 е предвиден с диаметър DN160 mm и част от него минава по устоите на мост.

В проекта са включени сградни водопроводни отклонения за всяко УПИ до имотна граница.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Гр. Елена, ул. „Пробуда“, ул. „Чуката“, ул. „Костовска“, ул. „Оборище“, ул. „Опълченска“, ул. „Крайбрежна“, ул. „Мир“, ул. „Теменуга“, ул. „Осми март“ и част от ул. „Иван Момчилов“

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или

ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Земни и скални маси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Изкопани земни маси

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

Няма такива

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма такива

Дата: 19.06.2018 г.

Уведомител:

(инж. Д. Млъзев)
(подпис)

